

LEGENDA

3x LAMPKA KONTROLNA CZERWONA Z-EL/R230

YDY 3*2,5. Nazwa projektowanego przewodu
10m(E) Długość projektowanego przewodu zastosowana w obliczeniach elektrycznych.
Nie jest to fizyczna długość przewodu

Ogranicznik przepięć - klasa C
SPC-S-20/280/4
Moeller

FA - WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY Z MODUŁEM RÓŻNICOWO PRĄDOWYM

S- WYŁĄCZNIK LUB ROZŁĄCZNIK

L 3f LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KWZ-3PH-63

nr rozdzielni / nr obwodu / o- oświetlenie g - gniazda

Sieć: TNS 230/400 V

Ochrona dodatkowa - samoczynne wyłączenie zasilania

"PAŁAC KSIĄŻĘCY" W ŻAGANIU			
Nazwa i adres	"PAŁAC KSIĄŻĘCY" ŻAGAŃ UL. SZPROTAWSKA NR 4 DZIAŁKA NR 799		
Temat opracowania	REWITALIZACJA, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I CZĘŚCIOWA PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PAŁACU KSIĄŻĘCEGO W ŻAGANIU		
Tytuł rysunku	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PIWNICA SCHEMAT I OBLICZENIA ROZDZIELNI012		
Projektant	inż. Tadeusz Stanek	upr. 4/0/2020 mgr inż. Sekretarz Zarządu SKP OPOLSKIEGO	
Opracował	mgr inż. Marek Pietka		
Sprawdził	mgr inż. Jacek Bielecki	upr. 4/0/2020 mgr inż. Sekretarz Zarządu SKP OPOLSKIEGO	
BRANŻA: Elektryczna	STADIUM: Projekt Budowlany	DATA: CZERWIEC 2008	NR RYSUNKU: 20.E