

LEGENDA

- 3x LAMPKA KONTROLNA CZERWONA Z-EL/R230
- YDY 3*2,5 Nazwa projektowanego przewodu 10m(E) Długość projektowanego przewodu Zastosowania w obliczeniach elektrycznych, Nie jest to fizyczna długość przewodu
- Ograniczniki przepięć - klasa C SPC-S-20/280/4 Modler
- FA - WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY Z MODUŁEM RÓŻNICOWO PRĄDOWYM
- S- WYŁĄCZNIK LUB ROZŁĄCZNIK
- LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ KWZ-3PH-63
- nr rozdzielni / nr obwodu / o- oświetlenie g - gniazda
- PRZEKŁADNIK PRĄDOWY 3x IMPa 150/5
- LICZNIK KWZ 3PH

Sieć: TNS 230/400 V

Ochrona dodatkowa - samoczynne wyłączenie zasilania

"PAŁAC KSIĄŻĘCY" W ŻAGANIU

Nazwa i adres	**"PAŁAC KSIĄŻĘCY" ŻAGAŃ UL. SZPROTAWSKA NR 4 DZIAŁKA NR 799**
Temat opracowania	REWITALIZACJA, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I CZĘŚCIOWA PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PAŁACU KSIĄŻĘCEGO W ŻAGANIU
Tytuł rysunku	**INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE** PIWNICA. SCHEMAT LOBLICZENIA ROZDZIELNI 01
Projektował	inż. Tadeusz Bajda
Opracował	mgr inż. Marek Pałka
Sprawdził	mgr inż. Jacek Bukład

BRANŻA	STADIUM	DATA	NR RYSUNKU
Elektryczna	Projekt Budowlany	CZERWIEC 2008	**12.E**