

LEGENDA

3x LAMPKA KONTROLNA CZERWONA Z-EL/R230

YDY 3*2,5. Nazwa projektowanego przewodu
10m(E) Długość projektowanego przewodu zastosowana w obliczeniach elektrycznych.
Nie jest to fizyczna długość przewodu

Ograniczniki przepięć - klasa C
SPC-S-20/280/4
Moeller

FA - WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY Z MODUŁEM RÓŻNICOWO PRĄDOWYM

S- WYŁĄCZNIK LUB ROZŁĄCZNIK

LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ KWZ-3PH-63

nr rozdzielni / nr obwodu / o- oświetlenie g - gniazda

Sieć: TNS 230/400 V

Ochrona dodatkowa - samoczynne wyłączenie zasilania

"PAŁAC KSIĄŻĘCY" W ŻAGANIU

Nazwa inwest.	**"PAŁAC KSIĄŻĘCY"** **ŻAGAŃ UL. SZPROTAWSKA NR 4 DZIAŁKA NR 799**
Temat opracowania	REWITALIZACJA, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I CZĘŚCIOWA PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PAŁACU KSIĄŻĘCEGO W ŻAGANIU
Tytuł rysunku	**INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE** PIETRO. SCHEMAT OBLICZENIA ROZDZIELNI 23
Projektował	inż. Tadeusz Bajda
Opracował	mgr inż. Marek Pałka
Sprawdził	mgr inż. Jacek Bukad

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	NR RYSUNKU:
Elektryczna	Projekt Budowlany	CZERWIEC 2008	**30.E**