



Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego dot. „REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO PAŁACYKU PRZY UL. JANA PAWŁA II 7 W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU NADANIA NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH” – ETAP I

Nasz znak: WZP.271.15.2017

6 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 38ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn., zm., w związku ze złożonymi przez jednego z Wykonawców zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazuję Państwu treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1

W części elektrycznej projektu budowlanego Projektant przewidział montaż żyrandoli z 6 żarówkami i jednocześnie zaznaczył, że typ żyrandoli należy skonsultować z Zamawiającym

Proszę o potwierdzenie, że żyrandole ZR/03/18B produkcji Art.-metal nawiązujący do zabytkowego charakteru obiektu (ten sam producent jest przywołany w projekcie sieci elektrycznych zewnętrznych) kosztujący około 20.000,00 zł netto/szt (jest takich w projekcie 8 szt.) spełnia wymogi Zamawiającego i Zamawiający jest świadom kosztów związanych z montażem takich żyrandoli. Opis latarni dostępny pod adresem http://www.art-metal.pl/product/zr_03_18b/

Proszę o potwierdzenie, że latarnie parkowe A2B/K2 produkcji Art.-metal nawiązujący do zabytkowego charakteru obiektu kosztująca około 5000 zł netto/szt (jest takich w projekcie 12 szt.) spełnia wymogi Zamawiającego i Zamawiający jest świadom kosztów związanych z montażem takich latarni. Opis latarni dostępny pod adresem http://www.art-metal.pl/product/a2b_k2/


Jeżeli zamawiający nie akceptuje powołanych wyżej urządzeń proszę o wskazanie akceptowalnych przez Zamawiającego żyrandoli, kinkietów, latarni. Proszę również o potwierdzenie, że Zamawiający uzgodnił typ żyrandoli z Konserwatorem Zabytków i Konserwator nie wnosi uwagi odnośnie doboru typu żyrandoli oraz latarni.

Odpowiedź Zamawiającego : do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie (równoważnych lub wyższych); Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń należy traktować jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń (lub wyższe) zaproponowanych projekcie i w przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy dla Wykonawcy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, że materiały są równoważne lub wyższe w zakresie jakościowym. Ocena zgodności konkretnych rozwiązań będzie dokonywana przez inspektora nadzoru na etapie procesu budowlanego podczas składania wniosków materiałowych.

Jednocześnie informuję, że dokumentacja projektowa stanowiła załącznik do wniosku składanego do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, wobec czego



przewidziane w projekcie rozwiązania i urządzenia są akceptowane przez LWKZ. Jednakże istnieje możliwość montażu innych urządzeń (na zasadzie jak wyjaśniono wyżej), które będą zgodne z celem jakiego mają służyć, tj.- oświetleniu zabytku i terenu wpisanego do rejestru zabytków.


BURMISTRZ
Daniel Marchewka
12.06.2017


Naczelnik Wydziału
Janina Chłostowska
8.06.2017