



Pytanie i wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2, zlokalizowanego przy ul. Skarbowej 15a w Żaganiu” w ramach części I zadania pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020.

Nasz znak: WZP.271.17.2019

Żagań 11.12. 2019 r.

Na podstawie art. 38ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz. 1843, w związku ze złożonym przez jednego z Wykonawców zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazuję Państwu treść zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego.

Pytanie

3. Proszę o sprawdzenie zestawienia stolarki istniejącej załączonej jako odpowiedź na zapytanie bo stan faktyczny oraz stan wg rys. elewacji różnią się.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że stan faktyczny i stan pokazany na rys. elewacji ujętym w projekcie budowlanym rzeczywiście się różnią, ponieważ na ww. rysunku (dokumentacja ta powstała w 2016r.) nie ujęto okna oddymiania - zamontowanego później na prawej części (na I piętrze) elewacji zachodniej. Stan powyższy potwierdza również przeprowadzona przez przedstawicieli WIZ UM Żagań w dniu 29.11.2019r. inwentaryzacja istniejącej stolarki otworowej budynku.

BURMISTRZ

Andrzej Katarzyniec

*no podstawa informacji
drużyny z WIZ*