

Żagań, dnia 5 sierpnia 2020 roku

Nr sprawy: **WZP.271.5.2020**

Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pn. **„Strefa aktywności i relaksu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II (budowa) - w formule „Zaprojektuj i wybuduj” realizowanego z budżetu obywatelskiego na rok 2020”.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku ze złożonymi przez jednego z Wykonawców zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazuję treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pod chodnik podbudowy z warstwy piasku 10 cm, kamienia łamanego stab. mechanicznie 15 i podsypki piaskowej gr. 3 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak, Zamawiający dopuszcza takie podbudowy pod chodnik.


BURMISTRZ
Andrzej Katarzyniec

