

LEGENDA:

Tabelka opisująca parametry pomieszczenia

Numer pomieszczenia — 2.1.8.02 +20 °C — Temp. wew. w okresie w zimowym
Całkowite obciążenie cieplne — Φwym: 1557 W

Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie /prowadzenie: pod stropem /rury stalowe w systemie zaciskowym

Instalacja centralnego ogrzewania - powrót /prowadzenie: pod stropem /rury stalowe w systemie zaciskowym

Tabelka opisująca parametry grzejnika

Symbol grzejnika — 2.02
Wynikowa moc grzejnika — Φ=779 W
Nazwa typu grzejnika — VK22/900 — 900 — Długość grzejnika

Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym + głowica termostatyczna

013G0360 — Typ wkładki termostatycznej
1,50 — Wartość nastawy wstępnej na zaworze
DX — Głowica termostatyczna

Instalacja doprowadzenia czynnika do centrali wentylacyjnej - zasilanie /prowadzenie: pod stropem /rury stalowe

Instalacja doprowadzenia czynnika do centrali wentylacyjnej - powrót /prowadzenie: pod stropem /rury stalowe

UWAGI:

1) Wentylacyjne straty ciepła w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie pokryte za pomocą nagrzewnic powietrza, zamontowanych w centralach wentylacyjnych
2) Przewody należy rozprowadzić w izolacji termicznej oraz w sposób umożliwiający redukcję strat ciśnienia i samokompensację przewodów instalacji centralnego ogrzewania
3) W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne
4) Posadowienie i montaż urządzeń za pomocą konstrukcji i elementów montażowych dedykowanych przez producentów urządzeń
5) Automatykę zasilająco-sterującą (AKPiA) urządzeń wentylacji, klimatyzacji, wod.-kan. i c.o. wraz z oprzewodowaniem - tablice zasilająco-sterujące, kable zasilające i sterujące/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie w zakresie Wykonawcy / Dostawcy urządzeń
6) Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i parametrów techniczno-użytkowych. Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem dotrzymania parametrów.
7) Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultować z projektantem.

Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie Sp. z o. o.
ul. Armii Krajowej 51A, 66-100 Sulechów
tel. 68 352 01 01
info@centrumenergetyki.com.pl
www.centrumenergetyki.com.pl

Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego

nazwa inwestycji:	adres inwestycji:	inwestor:
Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 3 w Żaganiu	**ul. Skarbowa 24 68-100 Żagań**	**Gmina Żagań o Statusie Miejskim Plac Słowiański 17 68-100 Żagań**

	imię i nazwisko:	specjalność:	nr uprawnień:	podpis:
projektant:	**dr inż. Bartosz Radomski**	**instalacje sanitarne**	**WKP/0403/PWOS/18**	
sprawdzający:	**mgr inż. Jan Łuczak**	**instalacje sanitarne**	**WKP/0162/POOS/18**	
opracował:	**mgr inż. Michał Pomin**			
opracował:	**mgr inż. Agata Zięta**			

tytuł rysunku: **RZUT PIWNICY- INSTALACJA GRZEWCZA**

branża:	faza:	nr rysunku:
SANITARNA	**PB**	**CO.01**

data:	sygnatura:	skala:
03.2021	**20.161**	**1:100**