

SZYBKE SKUTECZNE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE


OZNACZENIA :

- ⚡ - POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY; 1,5kW, 230V
⊗ - WENTYLATOR KANAŁOWY 230V, 14W

OPRAWY WG KAT. LUG 2010/2011 :

- A1- 1x18W ⊗ - PLAFONIERA ARUBA - 1x18W, IP 44, Z TRZONKIEM E27, BIAŁA EP.200
A2- 2x18W ⊗ - PLAFONIERA ARUBA - 2x18W, IP 44, Z TRZONKIEM E27, BIAŁA EP.211
B1- 1x18W ⊗ - PLAFONIERA RONDO - 1x18W Z CZUJNIKIEM RUCHU IP 54, EP.026.1.133
B2- 2x18W ⊗ - PLAFONIERA RONDO - 2x18W Z CZUJNIKIEM RUCHU IP 54, EP.022.1.20.133
C- 1x8W □ - OPRAWA AWARYJNA, DWUFUNKCYJNA - WENUS (25%), GS.337.3h

PAŁAC KSIĄŻĘCY W ŻAGANIU
PROJEKT ZAMIENNY
ŻAGAŃ UL. SZPROTAWSKA NR 4



- LEGENDA:
MURY ISTNIEJĄCE
PROJ. ŚCIANKI DZIAŁOWE LEKKIE
ZAMUROWANIA
WYBURZENIA
ELEMENTY DO ROZBIÓRKI
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
WENTYLATOR OSIOWY
KRATKA WENTYLACYJNA - PRZEPUSTNICA ZWROTNA

WLZ - YDY 5x6mm² p/t
PRZEPUST PRZEZ STROP
USZCZELNIC MASĄ P.POŻ.

TR-SANITARIATY (TABLICA PROJEKTOWANA)

SALA KINOWA

KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA
NIE OBJĘTA
OPRACOWANIEM

YDY 3x1,5mm² p/t +
YDY 3x2,5mm² p/t - PROJEKTOWANE

WYKAZ POMIESZCZEŃ
OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

NR	NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA	POW. m ²
1	KOMUNIKACJA	16,90
2	PRZEDSIÓNEK WC "D"	4,02
3	WC DAMSKIE	14,52
4	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,75
5	PRZEDSIÓNEK WC "M"	4,02
6	WC MĘSKIE	10,32
7	KOMUNIKACJA	14,05
8	ANEKS SOCJALNY	1,87
9	WC PERSONELU	3,30
10	POKÓJ BIUROWY	26,10
11	POKÓJ BIUROWY	45,42
RAZEM P _u =		145,27

PROJEKT ZAMIENNY
RZUT 1 PIĘTRA
SKRZYDŁO WSCHODNIE

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH "TADEX" TADEUSZ BUŚKO ul. J. PIŁSUDSKIEGO 18, 65-015 PRZYLEP			
Nazwa i adres:	PAŁAC KSIĄŻĘCY W ŻAGANIU ŻAGAŃ UL. SZPROTAWSKA NR 4 DZ. 799		
Tytuł rysunku:	RZUT 1 PIĘTRA - SKRZYDŁO WSCHODNIE - WĘZŁY SANITARNE - PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		
Projektant:	inż. EDMUND ZDZIARSKI	Upr. 204 / 64 / ZG SPECJALNOŚĆ ELEKTR.	
Opracował:	inż. EDMUND ZDZIARSKI	Upr. 204 / 64 / ZG SPECJALNOŚĆ ELEKTR.	
Kreślił:	tech. IZABELA SZUMOWSKA		
Data opracowania:	Zlec. LISTOPAD 2013r.	392/2013	Skala: 1 : 50 Nr rys. E/2